


Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом территориальной сетевой организации ООО «Калипсо».

№ п/п	Показатель	Значение показателя, годы		
		2019	2020	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений подачи электрической энергии (Psaidi)	2,33098	2,2277	95,57
1.1	ВН (110 Кв и выше)	0	0	0
1.2	СН1 (35-60 Кв)	0	0	0
1.3	СН2 (1-20 Кв)	2,33098	2,2277	95,57
1.4	НН (до 1 Кв)	0	0	0
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	0,7850	0,7502	95,57
2.1	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
2.2	СН1 (35-60 Кв)	0	0	0
2.3	СН2 (1-20 Кв)	0,7850	0,7502	95,57
2.4	НН (до 1 кВ)	0	0	0
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaidi, план)	0,565	0,00351	0,62
3.1	ВН (110 Кв и выше)	0	0	0
3.2	СН1 (35-60 Кв)	0	0	0
3.3	СН2 (1-20 Кв)	0,565	0,00351	0,62
3.4	НН (до 1 Кв)	0	0	0
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi, план)	0,234	0,00117	0,5
4.1	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
4.2	СН1 (35-60 Кв)	0	0	0
4.3	СН2 (1-20 Кв)	0,234	0,00117	0,5
4.4	НН (до 1 кВ)	0	0	0
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0

Директор ООО «Калипсо»



Л.В. Мичурин